



PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja MKP PZI - Projekt za izvedbo

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

naslov Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

št. mnenja 1587177

datum 15. 5. 2026

predpis oz. podlaga za mnenje 110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)

postopek vodil Roman Janežič

podpis



DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Damijan Gerbec
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 764855ED0000000572C
Potek veljavnosti: 27. 01. 2030
Čas podpisa: 15. 05. 2026 09:06
Št. dokumenta: 3011-5115/2026-2

odgovorna oseba
mnenjedajalca Direktor DE KOČEVJE:
Damijan Gerbec

podpis

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv
družbe OBČINA ŽUŽEMBERKnaslov ali poslovni naslov
družbe GRAJSKI TRG 33, 8360 ŽUŽEMBERK**PODATKI O GRADNJI**

naziv gradnje Elaborat lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora SH06 in KVG

kratak opis gradnje Katastrska občina Parcelne številke



1440 - SELA PRI HINJAH

1547/2, 1508/68, 1607

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta I-1/26, elaborat

datum izdelave februar 2026

projektant (naziv družbe) ACER NOVO MESTO, D.O.O., ŠENTJERNEJSKA CESTA 43, 8000 NOVO MESTO

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - pozitivno mnenje se označi, če je označeno Strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve so ustrezne)

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

Oskrba predvidenega objekta bo možna iz bližnjega nizkonapetostnega omrežja. Tehnični pogoji priključevanja bodo podani ob izdaji projektnih pogojev in soglasja za priključitev.

V kolikor bo pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, bo potrebno predhodno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov. V tem primeru bo potrebno pred izvedbo s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. skleniti "Dogovor o urejanju medsebojnih razmerij pri odmiku distribucijskega omrežja".

OBRAZLOŽITEV MNENJAobrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da je elaborat izdelan v skladu z zahtevami Elektro Ljubljana d.d.

To mnenje pristojnega soglasodajalca velja eno leto od dneva izdaje!

Poslano:

- OBČINA ŽUŽEMBERK, GRAJSKI TRG 33, 8360 ŽUŽEMBERK

- Arhiv 3011-5115/2026